



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание № 220-1207
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Управление Роспотребнад
по Тамбовской области

(место выдачи предписания)

«18» 04. 2024г.

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Цыгановой Н.П. при проведении профилактического визита в отношении МБОУ «Комсомольская СОШ» и ее филиалов по адресам (местоположению): 392543 Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Комсомолец, пер. Спортивный, д. 1; Тамбовский район, пос. совхоза «Селезневский», 2я Школьная, д. 11; Тамбовский район, с. Селезни, ул. Центральная, д. 22; Тамбовский район, с. Лысые Горы, ул. Мичуринская, д. 2; Тамбовский район, с. Богословка, ул. Школьная, д.14; Тамбовский район, с. Новосельцево, ул. Центральная, д. 26.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**МБОУ «Комсомольская СОШ» по адресу п.Комсомолец, ул.Центральная, д.61
(здание Дома культуры)**

П.2.8.1. Уровень искусственной освещенности составляет 209 лк, при норме не менее 300 лк, коэффициент пульсации 32% (ПДУ – не более 10%).

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни

П.2.4.3. Кабинеты для занятий не обеспечены мебелью регулируемой по высоте.

П.2.5.2. Полы в кабинетах №№12,13,14,15,16,18,30, раздевалках при спортзале и коридорах 1-го и 2-го этажа с дефектами, механическими повреждениями, в полах щели.

П.2.5.3. Потолки и стены в кабинетах №21,2,технологии, спортзале с дефектами и повреждениями. В актовом зале потолки, стены, полы с дефектами и повреждениями.

П.2.6.5. П.3.4.13. Умывальные раковины для мытья рук перед обеденным залом столовой не оборудованы подводкой горячей воды.

П.2.7.2. П.2.8.3. Оконные рамы в кабинетах (кроме кабинетов №№1,3,26,27,28), коридорах ветхие, форточки и окна плохо открываются, что не дает возможность осуществлять проветривание помещений, предназначенных для детей в соответствии с требованиями. Нарушена целостность стеклопакета, имеются разбитые стекла.

П.2.7.4. Неисправна система приточно-вытяжной вентиляции.

П.3.4.9. При спортивном зале не функционируют душевые, туалеты.

П.3.5.15 Рабочее место обучающегося с компьютером не оборудовано местным освещением на рабочем столе.

Пищеблок

П.2.5.1. П.2.5.2. П.2.5.3. Отделка производственных помещений пищеблока не отвечает гигиеническим требованиям: горячий цех, кладовые и бытовые помещения требуют проведения капитального ремонта (П.2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

П.2.4.6.1. П.2.4.6.2. Помещения пищеблока не оснащены необходимым оборудованием: отсутствуют овощерезательная, картофелеочистительная машины, электрический привод для готовой продукции, мармитная линия. Недостаточно производственных столов с гигиеническим покрытием. (П.8.6.3. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

П.2.4.6.3. Мебель в обеденном зале с дефектами и повреждениями.

П.2.7.4. Неисправна система приточно-вытяжной вентиляции.

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Лысые Горы

П.2.5.2. Полы в кабинетах № 7,8,11,20,19,21, актовом зале, коридорах с дефектами и повреждениями.

П.2.5.3. Потолки и стены в кабинетах №3,4,5,11,7,20,19, актовом зале, коридорах с дефектами, механическими повреждениями.

П.2.6.2. Проба воды питьевой, отобранная из водопроводного крана моечной столовой посуды на пищеблоке по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует гигиеническим нормативам по завышенным показателям: «цветность», «мутность» и «железо».

П.2.7.2. П.2.8.3. Оконные рамы в кабинетах №⁺3,4,5,8,20,19,21^{II II II}, актовом зале ветхие. Площадь форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях менее 1/50 площади пола, форточки и окна плохо открываются, что не дает возможность осуществлять проветривание помещений. Нарушена целостность стеклопакета - имеются разбитые стекла.

П.2.4.11. П.2.6.1. П.3.4.10. В школе оборудовано только 2 туалета, где установлено по одному унитазу, умывальные раковины для мытья рук установлены в коридоре. Туалеты во втором здании отсутствуют. На территории школы имеются надворные санустановки с местным выгребом, не имеющие водопровода и канализации и требующие ремонта.

Пищеблок

П.2.4.6.1. Объемно-планировочное решение, набор помещений и оборудование столовой не позволяют осуществлять работу на сырье и не исключают встречные потоки сырья и готовой продукции. Не созданы условия для загрузки пищевых продуктов и обработки сырья (П.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

П.2.4.6.2. На пищеблоке отсутствует механическое оборудование (овощерезательная машина, электропривод для готовой продукции), необходимое для приготовления блюд (П.8.6.3. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

П.2.6.1. П.3.4.3. При обеденном зале установлено 2 наливных умывальника, системой отвода сточных вод не оборудованы (П.2.15. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

П.2.7.4. Горячий цех не оборудован местной системой вентиляции от оборудования с повышенным выделением тепла и влаги.

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Богословка

П.2.5.2. Полы в коридорах и кабинетах физики, химии, русского языка, математики, деревянные, с дефектами и механическими повреждениями, между досками щели.

П.2.7.2. П.2.8.3. Оконные рамы в кабинетах информатики, физики, химии, математики ветхие, фрамуги и окна плохо открываются, что не дает возможность осуществлять проветривание помещений. Нарушена целостность стеклопакета, имеются разбитые стекла.

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Новосельцево

П.2.5.2. Полы в коридорах, спортзале деревянные, с дефектами и механическими повреждениями, между досками щели.

П.2.5.2.П.2.5.3. Внутренняя отделка в туалетах не отвечает гигиеническим требованиям: стены, потолки и полы с дефектами и повреждениями.

П.2.7.2. П.2.8.3. Оконные рамы в кабинетах №№8,7,5,4,1 ветхие, фрамуги и окна плохо открываются, что не дает возможность осуществлять проветривание помещений, предназначенных для детей в соответствии с требованиями. Нарушена целостность стеклопакета, имеются разбитые стекла.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1.
2. Провести ремонт помещений в соответствии с гигиеническими требованиями:
 - Филиал в с. Селезни:
 - потолки и стены в кабинетах №№2,21, технологии, спортзале,
 - потолки, стены и полы в актовом зале
 - полы в кабинетах №№12,13,14,15,16,18,30, раздевалках при спортзале и коридорах 1-го и 2-го этажа.
 - Филиал в с. Л.Горы:
 - потолки и стены в кабинетах №№3,4,5,7,11,19, актовом зале, коридорах,
 - полы в кабинетах №№7,8,11,19,20,21, актовом зале, коридорах.
 - Филиал в с. Богословка: полы в коридорах и кабинетах физики, русского языка, математики.
 - Филиал в с. Новосельцево: полы в коридорах и спортзале, стены, потолки и полы в туалетах.

в срок до 15.08.2024г.
3. Филиал с.Селезни: отремонтировать душевые и туалеты при спортзале.

в срок до 15.08.2024г
4. Оборудовать туалеты в филиале с. Л.Горы унитазами и умывальными раковинами из расчета количества обучающихся.

в срок до 15.08.2024г
8. Вывести из второго здания филиала в с. Л.Горы библиотеку, оборудованную для жителей села.

в срок до 15.08.2024г
9. Приобрести для обучающихся среднего и старшего звена, мебель, регулирующую по высоте

в срок до 15.08.2024г.
10. Заменить ветхие оконные рамы в учебных кабинетах №№1,4,5,7,8 филиала в с. Новосельцево, в кабинетах информатики, химии, математики филиала в с. Богословка; в кабинетах №№3,4,5,8,19,21, актовом зале филиала в с. Л.Горы; в кабинетах (кроме кабинетов №№1,3,26,27,28), коридорах филиала в с. Селезни.

в срок до 15.08.2024г.
12. Обеспечить филиал в с. Л.Горы питьевой водой, отвечающей требованиям гигиенических нормативов по санитарно-гигиеническим показателям

в срок до 15.08.2024г.
13. Обеспечить подачу горячей воды к умывальным раковинам перед обеденным залом в филиале в с. Селезни.

в срок до 15.08.2024г.
15. Приобрести на пищеблок филиала в с. Селезни оборудование: овощерезку, картофелечистку, электрический привод для готовой продукции, мармитную линию, производственные столы с гигиеническим покрытием, мебель в обеденный зал.

В срок до 15.08.2024г.
16. Провести отделку производственных помещений пищеблока филиала с. Селезни в соответствии с гигиеническими требованиями.

В срок до 15.08.2024г.

17. Отремонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке филиала в с. Селезни. Оборудовать пищеблок в с. Лысые Горы местной системой вытяжной вентиляции от оборудования с повышенным содержанием тепла и влаги

В срок до 15.08.2024г.

19. Оборудовать при обеденном зале филиала в с. Л.Горы умывальные раковины с подводкой систем водоснабжения и водоотведения сточных вод.

В срок до 15.08.2024г.

20. Приобрести на пищеблок филиала в с. Л.Горы механическое оборудование: овощерезательную машину, электропривод для готовой продукции.

В срок до 15.08.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Комсомольская СОШ» 392543 Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Комсомолец, пер. Спортивный, д. 1

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д.5 тел./факс 47 25 12 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 15.08.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Н.П. Цыганова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «____» _____ 2024г.

(подпись)

О.В. Зоткина
(инициалы и фамилия)