



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 318-ГДП

Управление
Роспотребнадзора
по Тамбовской области

11.06.2024г

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Цыгановой Н.П. при проведении профилактического визита в отношении лагерей дневного пребывания на базе МБОУ «Комсомольская СОШ», ИНН 6820011314, ОГРН 1036841118126, расположенных по адресам: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Селезни, ул. Центральная, 22, с. Л.Горы, ул. Мичуринская, 2, с. Богословка, ул. Школьная, 14, с. Новосельцево, ул. Центральная, 26

выявлены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

ЛДП «Радуга» на базе филиала МАОУ «Комсомольская СОШ» в с. Лысые Горы:

п.2.7.4 - горячий цех не оборудован системой вытяжной вентиляции от оборудования, являющегося источником избыточным тепла и влаги.

ЛДП «Солнышко» на базе филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни:

п.2.7.4 - в горячем цехе не работала система вытяжной вентиляции от оборудования, являющегося источником избыточным тепла и влаги.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Решить вопрос с оборудованием системы вытяжной вентиляции от оборудования, являющегося источником избыточным тепла и влаги на пищеблоке

в срок до 01.09.2024;

2. Провести ремонт системы вытяжной вентиляции от оборудования, являющегося источником избыточным тепла и влаги на пищеблоке

в срок до 01.09.2024;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Комсомольская СОШ», ИНН 6820011314, ОГРН 1036841118126, расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Комсомолец, пер. Спортивный, 1

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д.5 тел./факс 47 25 12 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.09.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника

отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Н.П. Цыганова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «11» июня 2024г. _____